



Drucksachen-Nr. 4873/2009-2014
Datum: 25.10.2012

An den Bezirksbürgermeister der
Bezirksvertretung Heepen

Anfrage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Bezirksvertretung Heepen	08.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes):
Sanierung der Sporthalle Altenhagen

Text der Anfrage:

Die Sporthalle in Altenhagen wurde im Sommer 2011 saniert und im November 2011 zur Benutzung freigegeben. Bis heute sind noch viele Arbeiten nicht erledigt bzw. mangelhaft ausgeführt. Hierzu gehören u. a.:

- An der Hallenrückseite ist eine noch offene Baustelle durch einen Bauzaun abgesperrt. In der Zwischenzeit (aufgrund Beschwerden) wurde der Bauzaun umgestellt um die Fluchttüren frei zu halten. Jedoch sind die Ausgänge der Fluchttüren nicht begradigt, Stolperfallen.
- Der Lehrerraum, das Treppenhaus und die Umkleideräume sind noch nicht fertig gestellt. Die neu eingebaute Tür des Lehrerraums schließt bereits nicht mehr richtig. Das Treppenhaus ist bereits teilweise gestrichen. In der Wand verbliebene Schrauben wurden dabei nicht entfernt.
- Zum Streichen des Geräteraums wurden diverse Halter für Geräte abgebaut, diese wurden nicht wieder angebaut, sind nicht mehr in der Sporthalle. An der Zuschauertribüne fehlt unter der Decke seit November 2011 die Deckenleiste.
- In der Sporthalle wurden Fensterbänke waagrecht ausgeführt. Bälle bleiben auf den Fensterbänken liegen und rollen nicht allein zurück, hierdurch kommt es zu Störungen an den elektrisch zu öffnenden Fenstern. Die Hülsen für Reckstangen sind unterschiedlich in der Tiefe, Reckstange ist schief.
- Abdeckung des Sensors in der Sporthalle ist provisorisch und augenscheinlich nicht fachmännisch ausgeführt. Des Weiteren sind Unterputzverteilerdosen in den Hallenwänden offen.

Frage:

Wieweit ist die Sporthalle für sämtliche Nutzungen voll funktionsfähig?

Zusatzfrage:

Wann und von wem werden die oben genannten Mängel behoben?

Unterschrift

gez. Wäschebach