

Datum:

13. April 2016

**An die Vorsitzende/den Vorsitzenden des  
Betriebsausschuss Umweltbetriebes**

## Antrag

### Aufnahme in die Tagesordnung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Umweltbetrieb</b>	13.04.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes):

**Zum Punkt 6 "Sanierung Weser-Lutter, hier: Neubemessung Regenrückhaltebecken (RRB) Teutoburger Straße"**

Beschlussvorschlag:

Vor dem Hintergrund der Neubemessung des Regenrückhaltebeckens (RRB) Teutoburger Straße wird die Verwaltung beauftragt, auch die offene Bauweise noch einmal einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zu unterziehen.

Begründung:

Begründung:

1. Durch die Kanalsanierung in offener Bauweise wäre ein weiteres RRB überflüssig, das auch rechtlich nicht erforderlich ist.
2. Die Variante V4 ist auf Dauer gesehen wesentlich kostengünstiger, da von einer längeren Nutzungsdauer auszugehen ist (100 Jahre Nutzungsdauer statt 50 Jahre bei Inliner-Sanierung).
3. Auch die Gebühren, die der Bürger zu tragen hat, sind bei offener Bauweise wesentlich geringer (bisher 2,1 Mio. Euro statt 10,7 Mio. Euro bei Inliner-Sanierung).

Unterschrift:

Lothar Klemme

