



- kompletter Abbruch der vorh. Stützmauer im Bereich der Zufahrt – Natursteinverkleidung in Laibung verlängern
- vorh. Stützmauer bis auf \approx 95 cm (von Gehwegoberkante in Zufahrt) horizontal abschneiden – Abdeckplatten wieder an OK verlegen
- neue Winkelstützmauer mit max. Höhe von \approx 95 cm – 1,00 m von Vorderkante Stützmauer
- von Vorderkante Stützmauer bis zur gestrichelten Linie darf Geländeneiveau max. \approx 95 cm betragen – Sichtachse

Änderungen am 08.02.2018 mit Herrn Kartal (Bauherr) und Herrn Hovermann (660.22) besprochen.