

2020

Probenahmen in	<100	>100-<1000	>1000- <10000	>10.000	
KW 1	1				
KW 2	28	6	3	1	Kita Jadeweg 62, Duschverbot aufgehoben aber noch verkeimung in hoher Konzentration
KW 3	16	4	2	1	Objekt 1: weder öffentlich, noch gewerblich, Duschverbot aufgehoben, da Legionellenfrei
KW 4	23	4	2		
KW 5	38	6	2		
KW 6	30	9	5	2	Objekt 2 gewerblich (privat) Duschverbot aufgehoben; Objekt 3 gewerblich (Privat) kein Duschverbot mehr
KW 7	24	3			
KW 8	18	4	5		
KW 9	15	9	4	1	Objekt 4 gewerblich (Privat) Duschverbot aufgehoben
KW 10	32	14	5		
KW 11	33	9	2	1	RS Brackwede Gymnastikhalle: Duschverbot aufgehoben, da techn. Maßnahmenwert unterschritten, aufgrund von Corona kein Duschbetrieb
KW 12	12	4	1		
KW 13	11	7	3		
KW 14	19	6	1	1	Haus Gaza Bethelweg 19: Duschverbot aufgehoben, da Legionellenfrei
KW 15	13	1	2		
KW 16	9	3	2		
KW 17	22	5	2		
KW 18	24	4	1		
KW 19	15	4	1		
KW 20	22	3	3	4	Kampstr. 47 Werkstatt Senne, mittlerweile Legionellenfrei, Objekt 5 gewerblich (Privat) keine Untersuchungspflicht mehr, da Umstellung auf dezentrale WWB, FB Schröttinghausen Duschen aufgrund Corona gesperrt

KW 21	16	5		
KW 22	16	4	2	
KW 23	26	4	4	
KW 24	11	2		
KW 25	20	6	4	
KW 26	17	7	4	
KW 27	25	9	4	1 Lilienthalstr. 19 Tagespflege kein Duschverbot mehr, da Legionellenfrei, weitere Maßnahmen finden aktuell statt
KW 28	11	7	3	1 FB Schröttinghausen <i>Duschverbot, aktuell kein Badbetrieb</i>
KW 29	6	12	2	1 DRK-Wohnpark (Zur alten Mühle 2+4) aktuell Legionellenfrei, KP gefordert, s. Emailverkehr mit WTG-Behörde
KW 30	9	3	2	1 Haus Gaza Bethelweg 19: <i>Duschverbot besteht, Begehung 18.08.2020, s. Emailverkehr mit WTG-Behörde; Duschverbot aufgehoben, da legionellenfrei</i>
KW 31	10	3	4	
KW 32	10	16	5	
KW 33	15	6	2	2 Objekt 6 gewerblich (Privat) kein Duschverbot mehr und FB Schröttinghausen <i>Duschverbot, aktuell kein Badbetrieb</i>
KW 34	34	6	2	
KW 35	25	11	8	1 Saronweg 28 Haus Ruh Duschverbot aufgehoben, da legionellenfrei, weitere Maßnahmen finden aktuell statt
KW 36	16	6	8	
KW 37	25	5	4	
KW 38	13	5	4	1 HB Sennestadt <i>Duschverbot, aufgrund von Corona sowie so kein Bade- und Duschbetrieb, Kontrollprobe steht aus</i>
KW 39	26	8	5	
KW 40	30	6	4	
KW 41	13	4	4	
KW 42	17	5	3	
KW 43	17	4	2	
KW 44	34	7	5	
KW 45	13	6	5	

KW 46	24	4		
KW 47	15	7	3	3
KW 48	14	8	1	1
KW 49	31	12	4	
KW 50	40	10	5	
KW 51	2	1	2	
KW 52	2	1		
Gesamt	988	305	136	18

Interaktion 1 Fachhochschule *Duschverbot*; GES Friedrich-Wilhelm-Murnau SH
Duschverbot konnte wieder aufgehoben werden, Objekt 7 gewerblich (Privat)
 3 Sterilfilter eingebaut, weitere Maßnahmen finden aktuell
 1 Objekt 8 *gewerblich (Privat)*, *Duschverbot aufgehoben*