Bezirksamt Jöllenbeck
166, 11.05.2022, 66 00

Vermerk:

In Bezug auf den BPlan II/J 40 Kombibad Jöllenbeck fragte Herr Jung, ob für die Nutzung des Kombibades Erdwärme in Betracht gezogen wird.

Hierzu teilen die Stadtwerke folgendes mit:

Im Zuge der momentan laufenden Planungsarbeiten für den Bau des Kombibades Jöllenbeck ist entschieden worden, das Energiekonzept für das Bad neu zu überdenken. Hintergrund sind die aktuellen Entwicklungen auf dem Energiesektor. Insbesondere die Möglichkeiten des Einsatzes von PV (Photovoltaik)- oder PVT (Photovoltaik-Thermie)-Modulen werden neu untersucht.

Die Nutzung von Erdwärme ist bedingt durch die notwendigen Regenerationszeiten für ein Hallenbad mit ganzjährigem Energiebedarf nicht optimal. Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten wurden überschlägig bereits untersucht. Eine kurze Verifikation wird bei der Erstellung des o. g. Energiekonzeptes stattfinden.