

Bezirksamt Heepen, 25.10.2018, 3726
162.1 – Stadtbezirksmanagement

Waschstraße Detmolder Straße/ Ecke Elpke
(BV Stieghorst, 04.10.2018, TOP 18.4)

Auf die Frage zu den getroffenen Lärmschutzmaßnahmen für den Betrieb der o. a. Waschstraße teilt das Bauamt Folgendes mit:

„Bestandteil der Baugenehmigung Waschstraße Detmolder Straße 331 vom 14.12.2017 ist ein schalltechnischer Bericht. Hier wurden im Bereich der Ein- und Ausfahrt zu der Waschstraße Schallschutzwände notwendig, welche auch bei der Bauabnahme der Waschstraße am 24.09.2018 in der Örtlichkeit vorhanden waren. Zudem wurden die Betriebszeiten auf 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr festgesetzt.“