

**An die Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürgermeister als Vorsitzende(r) der  
Bezirksvertretung Jöllenbeck**

## **Anfrage**

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
<b>Bezirksvertretung Jöllenbeck</b>	24.01.2019	öffentlich

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes):**

**Drosselung der Raumtemperatur nach Schulschluss in der Realschule Jöllenbeck**

**Text der Anfrage:**

Beim Rundgang durch die Realschule Jöllenbeck am 04.12.2018 ist aufgefallen, dass die Räume nach Schulschluss nicht mehr beheizt werden. Energieberater empfehlen jedoch die Raumtemperatur nicht unter 12 ° Grad Celsius fallen zu lassen.

Daher folgende Frage an den ISB:

Ist es nicht aus energetischer und kostentechnischer Perspektive sinnvoller die Heizung der Realschule auf 15 ° Grad Celsius außerhalb der Unterrichtszeit zu drosseln, statt die Heizung komplett herunterzufahren?

**Zusatzfrage:**

Wirkt sich eine ausgeschaltete Heizung nicht auch negativ auf die Gebäudesubstanz aus?

**Unterschrift**

gez.  
Gregor vom Braucke