

Mitteilung

**für den Seniorenrat
für den Beirat für Behindertenfragen**

**am 20.02.2019
am 27.02.2019**

Thema:

Anträge des Seniorenrates und des Beirates für Behindertenfragen zur Einrichtung einer Personen-Aufzugs-Anlage und einer Behinderten-Toilette im 1. OG (Saalebene) in der Rudolf-Oetker-Halle

Mitteilung:

Mit E-Mail vom 07.02.2019 ist folgende Stellungnahme vom Immobilienservicebetrieb eingegangen:

"Für die Beantwortung der Fragen des Seniorenbeirats hat der ISB ein Architekturbüro gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, die für die Bauunterhaltung der Oetkerhalle zuständig sind, auf der Grundlage von Ortsterminen und den vorhandenen alten Plänen der Gebäudesubstanz beauftragt.

Das Gebäude ist ein Stahlskelettbau und „nur“ mit Bimssteinen ausgefacht. Die Stahlkonstruktion ist im Jahr 1928 entstanden und schwer zu verändern, weil sie aus einfachem Guss-Stahl nicht schweißbar ist; die Träger sind lediglich vernietet. Geeignete Einbaustellen für einen zusätzlichen Aufzugsschacht mit Unterfahrt (und Überfahrt) bieten sich nicht an, weil das Gebäude bekanntlich keinen Keller hat und eine unbedingte Nähe zum Umgang im 1. OG der Saalebene erforderlich ist. Gleiches gilt für eine zusätzliche Behinderten-WC-Anlage. Baulich wäre sie nur unter Verlust einer bisherigen Herren – oder Damen-WC-Anlage im 1. OG. zu schaffen. Diese WC-Anlagen in der jetzigen Form und Größe sind aber bei 1600 Sitzplätzen in dieser der Menge bauordnungsrechtlich nachzuweisen. Zudem sind die Türöffnungen für Rollstuhlfahrer/Barrierefreiheit zu klein, aber sowohl Zargen als auch die Türen etc. stehen unter Denkmalschutz.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es dem „Expertenteam“ nicht gelungen ist, Möglichkeiten für eine weitere Behinderten-Toilette im 1. OG (Saalebene) der Rudolf-Oetker-Halle und die Einrichtung einer Personen-Aufzug-Anlage zu finden. Diese Einbauten lassen sich unter den Anforderungen des Denkmalschutzes nicht mit der Kubatur und Baukonstruktion der Oetkerhalle vereinbaren.

Für Rückfragen stehen Herr Otterbach und ich gern zur Verfügung."

Mit freundlichen Grüßen

I.A.

gez. Reinhold Peter

--

Immobilienervicebetrieb (ISB) | 230.0

Betriebsleitung

Technisches Rathaus

August-Bebel-Str. 92

D-33602 Bielefeld

Fax.: +49(521)51-3382

Web: www.bielefeld.de

E-Mail: isb@bielefeld.de

Reinhold Peter

Technischer Betriebsleiter

Technisches Rathaus

August-Bebel-Str. 92

4. OG / Flur C / Zimmer 445

Tel.: +49(521)51-6939 und +49(151)12545306

Fax.: +49(521)51-3382

E-Mail: Reinhold.Peter@bielefeld.de