

**Antrag zur Sitzung der BV Heepen am 04.06.2020
Drucksachen-Nr. 11036/2014-2020**

Verrohrung des Sieben-Teiche-Baches

Text des Antrags

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob der Einbau von Gittern bei der Verrohrung des Sieben-Teiche-Baches unterhalb der Grundschule Brake aus Gründen der Verkehrssicherung erforderlich ist

Stellungnahme des Umweltamtes:

Der Einbau von Gittern ist nicht vorgesehen, weil dies zu Ablagerungen und Verstopfungen vor und innerhalb des Durchlasses führt und die Gewässerunterhaltung erschwert. Die Verkehrssicherheit ist gegeben, da das Rohr mit einem Durchmesser von einem Meter und einer Länge von ca. 10 Meter gradlinig verläuft, keine Einbauten enthält und am Ende offen ist.

Allerdings verengen derzeit Ablagerungen das Abflussprofil. Die Gewässerunterhaltung wird diese in Kürze beseitigen.

M. Wörmann