

An 166

Frau Strobel

Anfrage FDP für die BV Jöllenbeck am 27.08.2020
Lärmschutzwand Baugelbiet Neulandstraße

Anfrage vom 23.06.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten die Anfrage wie folgt zu beantworten:

Die Lärmschutzwand ist laut des als Anlage beigefügten Prüfberichtes der Materialprüfanstalt Braunschweig beidseitig hochabsorbierend ausgebildet. Es ist akustisch nicht möglich, dass der Schall an dieser Konstruktion reflektiert. Üblicherweise werden keine Messungen zur nachträglichen Überprüfung vorgenommen, weil die Konstruktion beim Bau die bauphysikalischen Eigenschaften (Konstruktion, Füllmaterial, etc.) aufweisen muss, die ausgeschrieben wurden. Der Nachweis des Schallabsorptionsgrades kann nur im Labor geführt werden, da alle störenden Schalleinflüsse ausgeschlossen werden müssen. Aus diesem Grund ist eine Vorortmessung nicht aufschlussreich.

Mit freundlichen Grüßen

660	
660.2	gez. Kühn 29.06.2020
660.23	
660.22	gez. Ho 29.06.20
660.22-3	Gez. Fleer 25.06.2020