

Bürgeranregung gem. § 24 GO NRW des Herrn Ammann zur "Beschaffung und Pflanzung zweier neuer Kugelhorn-Bäume auf dem Kirchplatz Brackwede", die er am 26.10.2021 eingereicht hat.

Stellungnahme des Feuerwehramtes:

*Es spricht fast nichts gegen die zwei neuen Bäume an den bekannten Standorten.*

*Tatsächlich handelt es sich beim Kirchplatz um eine Fläche für die Feuerwehr.*

*Eine Erreichbarkeit der rückwertigen Seite der Häuser Bodelschwinghstraße 42A, B, C und 44A muss gegeben sein.*

*Der Kirchplatz wird über die ausgeschilderte Feuerwehrezufahrt Kirchweg angefahren.*

*Bis zur einer Brüstungshöhe von maximal acht Metern rettet die Feuerwehr mit tragbaren Leitern. Da dort vor Ort aber auch über acht Meter gewohnt wird, ist der Einsatz vor einer Drehleiter (Größe LKW 18 Tonnen Gesamtgewicht) nötig.*

*Daher ist es wichtig, dass es sich bei den neuen Bäumen, zum Beispiel um die Sorte Bäume handelt, die schon vor Ort an diversen Stellen vorhanden ist (siehe Foto 1).*

*Die Erreichbarkeit der Fenster und Balkone über acht Meter Brüstungshöhe müssen durch die Feuerwehr im Einsatzfall mit der Drehleiter erreicht werden.*

*Anmerkung des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld:*

*An den vorhandenen Baumstandorten haben gemäß der Planung Kleinbäume (Kugelhorn), die eine Höhe bis maximal sechs Meter erreichen, gestanden.*

*Gegen die Ersatzpflanzung solcher oder vergleichbarer Baumarten, die nicht größer werden bestehen aus Sicht der Feuerwehr keine Bedenken.*



Foto 1



Foto 2



*Foto 3*