

700.4, 25.09.2023, 6475

Auskunft gibt Ihnen: Frau Jordan

## **Antwort zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema „Abwasseranschlüsse für mobile Geschirrspüler“**

(Drucksachenummer 6815/2020-2025)

### **Frage: An welchen Stellen im Bezirk Jöllenbeck sind (Ab-)Wasseranschlüsse vorhanden oder geplant, um mobil Geschirr zu spülen?**

Annähernd kann an jedem Schmutz- oder Mischwasserkanal temporär Schmutzwasser eingeleitet werden. Eine mögliche temporäre Einleitung muss jedoch mit der Grundstücksentwässerung des Umweltbetriebs abgesprochen und genehmigt werden, um u.a. Fehleinleiter zu verhindern. Im Bereich des Bielefelder Kanalnetz steht hierfür durchschnittlich ca. alle 43m ein Kanalschacht zur Verfügung. Im öffentlichen Straßenbereich muss für eine Einleitung jedoch zusätzlich eine Genehmigung beim Amt für Verkehr (660) eingeholt werden, da für ein solches Vorhaben oft auch eine Absperrung nach Verkehrsregelplan durchgeführt werden muss.

### **Zusatzfrage 1: Ist ein entsprechender Anschluss für den Quartiersplatz im Baugebiet Blackenfeld eingeplant und wenn nicht, warum nicht?**

Dem Umweltbetrieb liegt der Entwurf gem. B-Plan vor, die Maßnahme befindet sich aktuell in der Ausführung. Im Bereich des Quartiersplatzes ist eine Grundstücks-Anschlussleitung für Regenwasser vorgesehen. Da der Kanal in diesem Bereich noch nicht gebaut wurde, kann ein zusätzlicher Abwasseranschluss eingeplant werden, dies kann in der weiteren Ausführung berücksichtigt werden.

### **Zusatzfrage 2: Mit wieviel Aufwand ist eine nachträgliche Installation der jeweils notwendigen (Ab-)Wasseranschlüsse verbunden?**

Im Bereich Schildesche wurde in der Vergangenheit auf dem Stiftsmarkt eine potentielle Einleitstelle für anfallendes Spülwasser errichtet. Die Errichtung einer speziellen Einleitungsstelle sollte auch für den Quartiersplatz Blackenfeld im Regelfall möglich sein. Jedoch müssen hierfür genauere Ortsangaben gemacht werden, um eine mögliche Machbarkeit als auch eine Kostenschätzung durchführen zu können. Generell sollte mit Kosten zwischen 3.000,- bis 8.000,- Euro gerechnet werden.