

Anfrage des Einzelvertreters der FDP:

*Sind alle Hydranten entlang der Hauptstraße voll funktionsfähig?*

Begründung:

*Beim Aufbau der Glückstalertage gab es Probleme beim Anzapfen von Hydranten für die Gastronomie und die Toilettenanlagen.*

Stellungnahme der Stadtwerke Bielefeld GmbH:

*Im Zuge von Baumaßnahmen und Sanierungen von Wasserleitungen kann es vorkommen, dass alte Leitungen außer Betrieb genommen wurden und somit die Hydranten auch nicht mehr mit Wasser versorgt werden, die Versorgung wird dann durch neuverlegte Leitungen sichergestellt. Im Rahmen der anschließenden Oberflächensanierungen werden die Leitungen und noch sichtbaren Kappen entsprechend zurückgebaut. Dies ist tagesaktuell bei uns im Planwerk hinterlegt.*