

Digitalisierungsausschuss, 30.04.2024 - öffentlich

Anfrage der F.D.P. Ratsfraktion vom 21.04.2024, Drs Nr. 7936/2020-2025

Kann bzw. wird oder ist es geplant, LoRaWAN für die Füllstandsanzeige von Löschwasserteichen zu nutzen?

Antwort:

Die Messung der Pegel von Löschteichen ist grundsätzlich mit entsprechenden Sensoren möglich. Dabei kann auch LoRaWAN als Übertragungstechnik genutzt werden. Aktuell sind keine Projekte diesbezüglich geplant oder in der Umsetzung.