

230.0, 04.06.2024, 6939, Frau Harodt

Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BV Senne am 06.06.2024

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Anfrage der **CDU-Fraktion zu der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz der bpi-Arena** vom 23.05.2024 (Ds.-Nr.: 8094/2020-2025)

Frage:

Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, um einem erneuten (Teil-)Ausfall der Flutlichtanlage während der „Dunklen Jahreszeit“ zukünftig vorzubeugen?

Zusatzfrage 1:

Bis wann kann mit einer Umrüstung der Flutlichtanlage auf deutlich langlebigere und energieeffizientere LED-Technologie gerechnet werden?

Begründung:

Vom 20. November 2023 bis zum 31. Januar 2024 waren der nordwestliche Flutlichtmast komplett und ein Strahler des südwestlichen Flutlichtmasten ausgefallen. Entsprechend war der Platz nur eingeschränkt nutzbar. Dass eine Reparatur nur unter bestimmten, durch das Wetter bedingten, Voraussetzungen stattfinden kann, ist bekannt.

Antwort auf die Frage:

Die Flutlichtanlage der bpi-Arena unterliegt einer routinemäßigen technischen Wartung. Eine solche Vorsorge sowie Überprüfung bei möglichen Störfällen stellen eine Vorbeugung gegen einen möglichen (Teil-)Ausfall der Flutlichtanlage dar, nichtsdestotrotz können einzelne Bauteildefekte grundsätzlich nicht vermieden werden.

Antwort auf die Zusatzfrage 1:

Eine Umrüstung der Flutlichtanlage auf eine LED-Technologie ist vorerst nicht geplant, da die Bauteileigenschaften dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die Leuchtmittel in den Strahlern wurden im April 2024 ersetzt. Die Leistung der neuen Leuchtmittel bietet mit einem Durchschnittswert von 152 Lux optimale Lichtverhältnisse.
Aus ökonomischer und ökologischer Sicht ergibt sich daher momentan kein Handlungsbedarf.

gez.
Harodt