

**Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.09.2024 zur Sitzung der Bezirksvertretung Brackwede am 12.09.2024 (Drucksachen-Nr. 8601/2020-2025)**

**Versickerung/Regenrückhaltung Quelle**

**Text der Anfrage**

Sind der Verwaltung Fälle bekannt, in denen die Anlage Alleestraße seine Funktion als Versickerungs-/Regenrückhalteanlage in den letzten 18 Monaten nicht in voller Gänze erfüllen konnte?

**Antwort**

Der Verwaltung sind mehrere Fälle (Regenereignisse) bekannt, in denen die Versickerungs-/Rückhalteanlage in Quelle ihre Funktion in den letzten 18 Monaten nicht vollständig erfüllen konnte. Mehrfach wurde ein Teil des Finnbahnbelags abgeschwemmt, welcher in Folge die Abläufe zusetzte. Eine zuverlässige Versickerung über die belebte Bodenzone konnte bei dem hoch anstehenden Grundwasserstand nicht gewährleistet werden.

Die Rückhaltung des Niederschlagswassers, um z.B. eine Überflutung der anliegenden Straßen zu verhindern, wurde von der Anlage im angesprochenen Zeitraum jedoch erfüllt.

**Zusatzfrage 1**

In welchem Turnus wird die Ablaufmöglichkeit in das Nebengewässer 34.12 zur Ems-Lutter in Stand gehalten/gesäubert?

**Antwort**

An der Versickerungsanlage und am Regenrückhaltebecken werden gem. SüwVOAbw (Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen) in regelmäßigen Abständen Kontrollarbeiten durchgeführt, die Ein- und Auslaufbereiche werden monatlich kontrolliert, die Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten anlassbezogen durchgeführt.

**Zusatzfrage 2**

Wie ist der Sachstand zur Anlage Alleestraße?

**Antwort**

Es liegt eine umfangreiche Planung für den Aus-/Umbau der Abwasseranlage in einen Gewässerretentionsraum als Bestandteil des Gewässers vor, welche einerseits die Schonung der sensiblen und teilweise geschützten Biotope vorsieht und andererseits das geforderte Retentionsvolumen bereitstellt. Die Planung befindet sich derzeit im Plangenehmigungsverfahren.

Die Beteiligung der entsprechenden Gremien ist für den Spätherbst vorgesehen.