

Bezirksvertretung Stieghorst - Sitzung am 31.10.2024**Antwort zur Drucksache 7934/2020-2025 –****Straßenentwässerung im Bereich Detmolder Straße Ecke Alte Detmolder Straße
(Beschluss vom 02.05.2024)**Text des Beschlusses:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Wasserabfluss im Bereich der Detmolder Straße Höhe Hausnummer 624 ehemals Gasthaus Siekmann zu gewährleisten und gegebenenfalls instand zu setzen oder zu erneuern.

Antwort der Verwaltung:

Bei einer Besichtigung der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass es sich bei dem betroffenen Bereich um einen Tiefpunkt der Detmolder Straße handelt. Zur Entwässerung der Fahrbahn befinden sich dort bereits zwei Sinkkästen (jeweils 50 cm x 50 cm), welche für die Entwässerung der Fahrbahn in der Regel ausreichend sind.

Da es sich bei dem Bereich gemäß Starkregen Gefahrenkarte aufgrund der Topographie um ein potenzielles Überschwemmungsgebiet handelt, ist hier vermehrt mit der Bildung von „Pfützen“ nach oder während Regenereignissen zu rechnen.

Die jeweilige Ausbreitung der Pfützen ist hierbei nicht nur von dem Regenereignis abhängig, sondern auch von der Verschmutzung der Fahrbahn und der Sinkkästen.

Erfahrungsgemäß kommt es im Herbst aufgrund des fallenden Laubes häufiger zu Verstopfung der Sinkkästen.

Um die Beeinträchtigungen durch die Bildung von Pfützen so gering wie möglich zu halten, soll dort häufiger gereinigt werden. Zusätzlich soll mittels Simulation, sowie durch Berechnungen der jetzigen Situation, die Entwässerung neu bewertet werden, um so zielgerichtet bauliche Änderungen an der Entwässerung vornehmen zu können.