

Gremium

**An die Mitglieder der Bezirksvertretung Brackwede für die Sitzung am 28.11.2024 –
öffentlich**

Anfrage der CDU-Fraktion vom 19.11.2024, Drucksachen-Nr.: 9121/2020-2025

Thema: Situation Mensa und Aula Gesamtschule Rosenhöhe

Frage:

Ist dem Amt für Schule bekannt, dass sowohl in der Aula wie auch in der Mensa der Gesamtschule Rosenhöhe nicht alarmiert werden kann (ELA-Anlage) und auch kein W-Lan funktioniert?

Zusatzfrage:

Wann plant die Verwaltung diesen Mangel zu beheben?

Antwort der Verwaltung:

In Bezug auf die Prüf- und Umsetzungsmaßnahmen zur Anbindung des WLAN-Netzes und der ELA-Anlage an der Gesamtschule Rosenhöhe besteht die Herausforderung, dass Aula und Mensa der Gesamtschule Rosenhöhe baulich zum Berufskolleg Senne gehören und daher keine direkte Verbindung zum Schulnetz der Gesamtschule Rosenhöhe besteht. Eine physikalische Verbindung (Kabelverbindung) zum Schulgebäude der Gesamtschule Rosenhöhe wird erst im Zuge der geplanten Sanierung des Gebäudekomplexes Rosenhöhe Sek I realisierbar sein. Die Sanierung ist gegenwärtig von Sommer 2025 – Sommer 2027 projektiert.

WLAN-Anbindung

In der Aula und der Mensa der Gesamtschule Rosenhöhe existieren bisher weder Datenanschlüsse noch eine Datenverkabelung. Eine Anbindung kann voraussichtlich über das Berufskolleg Senne realisiert werden. Diese Option befindet sich derzeit in der Umsetzung als provisorische Lösung. Die endgültige Lösung wird im Zuge der Sanierung des Gebäudes der Sek I realisiert.

ELA-Anbindung

Eine flächendeckende Verfügbarkeit von Durchsagemöglichkeiten (z.B. Mittels ELA-Anlage) in allen Räumen einer Schule ist gesetzlich nicht vorgeschrieben (s. SchulBauR §12 Alarmierungsanlagen). Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Brandalarmierung in allen Räumen (auch in der Mensa/Aula). Diese Möglichkeit zur Brandalarmierung ist in der Gesamtschule Rosenhöhe vorhanden und gewährleistet. Durchsagen der Gesamtschule Rosenhöhe über die ELA-Anlage sind derzeit nicht möglich.

i.A.

Beckmann
Amtsleitung