

Antwort auf die Anfrage der Linken (Drucksachen-Nr. 9458/2020-2025) für die BV Schildesche am 20.02.2025

Thema: Warmwasserversorgung in LEG zugehörigen Häusern in der Eichendorffstraße, Gustav-Freitag-Straße und Sundermannstraße

Anfrage:

Die Verwaltung wird gebeten, möglichen gesundheitlichen Gefahren in der Siedlung Gustav-Freytag - Straße et al nachzugehen und den Eigentümer (LEG) zur Behebung der Missstände aufzufordern.

Antwort:

Auf Grundlage der Regelungen der Trinkwasserverordnung hat das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld keine Handhabe um hier tätig zu werden. Nach Auskunft der Immobilienverwaltung handelt es sich bei der Warmwasserbereitung um eine dezentrale Warmwasserbereitung durch Thermen oder Durchlauferhitzer in den Wohnungen.

Dieser Anlagentyp unterliegt nicht den Regeln der Beprobung der Trinkwasserverordnung. Konkrete Auffälligkeiten beim Trinkwasser und Gesundheitsschädigungen sind dem Gesundheitsamt derzeit nicht bekannt.

gez.

Julia Harmsen

Amtsleitung

Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt