

230, 12.03.2025

Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BV Brackwede am 20.03.2025

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Anfrage der **CDU Fraktion zur Heiz-Situation Frölenbergschule** vom 11.02.2025 (Ds.-Nr.: 9586/2020-2025)

Frage:

Die Heizung der Frölenbergschule läuft sich problemlos. Es soll zu „kältefrei“ für die Schüler gekommen sein.

Wie ist der aktuelle Sachstand zur defekten Heizungsanlage bzw. Gasleitung an der Frölenbergschule?

Antwort auf die Frage:

An der Frölenbergschule war die Gasleitung (Hauptzuleitung zum Kessel) undicht. Das führte Ende September 2024 am einem Freitag dazu, dass die Schüler nach Hause geschickt wurden. Am darauffolgenden Montag konnte der Unterricht wieder stattfinden. Ab Montagnachmittag war ein Heizcontainer vor Ort und die Schule konnte wieder regulär beheizt werden.

Die Gasleitung konnte in der Zwischenzeit repariert werden. Der noch aufgestellte Heizcontainer wird in Kürze abgebaut.