

Sitzung der Bezirksvertretung Dornberg am 12.06.25
Antwort zur Anfrage Drucksache keine /2020-2025

Pflasterung eines Fußweges in der Grünanlage Auenpark oberhalb des Schürmannshof

Text der Anfrage:

Wie lässt sich der bergab verlaufende Fußweg im Auenpark zwischen der Wertherstraße und dem Schürmannshofgebäude so reparieren, dass es nicht mehr regelmäßig zu tiefen Furchen (Stolperfallen!) durch Regenwasserabfluss in Richtung Schürmannshof kommt?

Antwort der Verwaltung:

Bei dem gepflasterten Weg zwischen der Wertherstraße und der Heilig-Geist-Kirche, entlang der Boulebahn, handelt es sich um einen Hauptverbindungsweg, der seit der Erstellung der Grünanlage halbseitig gepflastert war. Aufgrund des Gefälles und der Ausspülungen von Wegebaumaterial und der damit einhergehenden Rutschgefahr, wurde dieser Weg 2023 vollflächig gepflastert.

Bei dem hier angesprochenen Weg zwischen Wertherstraße und Schürmannshof handelt es sich um eine untergeordnete Wegeverbindung, die in der ursprünglichen Planung der Grünanlage daher ausschließlich als wassergebundene Wegeverbindung angelegt wurde.

Die vorhandenen Ausspülungen sind tatsächlich nach jedem stärkeren Regenschauer wiederholt auszubessern. Seitens Grünunterhaltung wird eine Asphaltierung des Weges mit einer einschichtigen Tragdeckschicht in einer Breite von 1,50 m angestrebt.

Eine Kostenschätzung wird auf Grundlage eines vorliegenden Angebotes für einen anderen Weg innerhalb einer Grünanlage im Stadtgebiet erstellt.

Da es sich hierbei nicht um eine Unterhaltungsmaßnahme, sondern um einen Neubau handelt sind für diese Arbeiten keine Mittel im laufenden Haushalt vorhanden.

Die finanzielle Realisierbarkeit ist mit dem ISB abzustimmen. Nach jetzigem Stand ist mit einer Ausführung nicht vor dem Jahr 2027 zu rechnen, weil die notwendigen Mittel zunächst im Haushalt anzumelden und zu genehmigen sind.

Gez.
Meyer
