



600, 19.08.2026 [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Stellungnahme des Bauamtes

zur Sitzung: Bezirksvertretung Heepen

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

am 10.09.2026

Anlass:

Niederschrift der Sitzung der BV Heepen vom 19.02.2026

TOP 8 - DS 10150/2020-2025 – Soziale Stadt Baumheide – Neue Mitte - Wasserspielplatz

Frage:

Wie kann die Trinkwasserqualität fortlaufend sichergestellt werden und wer wird für die Wartung zuständig sein? Welche Reinigungs-/Wartungsintervalle sind vorgesehen?

Antwort:

Die Wartung des Wasserspielplatzes erfolgt turnusgemäß im Rahmen der regelmäßigen Spielplatzkontrollen (Umweltbetrieb). Dies beinhaltet die Reinigung der Anlage sowie die Inspektion der Spielgeräte.

Die technischen Komponenten (Immobilienervicebetrieb) werden voraussichtlich quartalsweise gewartet und die Hauptinspektion findet voraussichtlich einmal jährlich gemäß den Herstellerangaben statt. Genauere Aussagen können erst nach der Vergabe der Ausführungsarbeiten und des Wassertechnikers getroffen werden, da der Hersteller erst im Rahmen der Ausschreibung ermittelt wird und die Wartungsbedingungen sehr stark vom Anbieter abhängig sind. Die Vergabe ist derzeit in Vorbereitung.

Während der Wintermonate wird die Anlage außer Betrieb genommen und im Frühjahr wieder in Betrieb gesetzt.

Sobald die konkrete Wassertechnik festgelegt ist, können die Wartungs- und Reinigungsintervalle abschließend konkretisiert werden.